

サンシュー

灯油焚き 小型暖房機

Kシリーズ



SK-110KA II-UF



SK-110KA II-DF

簡単操作

高効率

軽量



制御盤
(デジタル温度調節器)



灯油バーナ

全機種 熱効率90%

仕様表

項目		型式		SK-110KA II	
				DF	UF
熱出力	KW	27.9			
		kcal/h	24,000		
標準暖房面積	m ²		330		
	坪	100			
熱効	率	%	90		
バーナ	電動機	W	20		
	燃料	ℓ/h	3.2		
	使用燃料	白灯油			
送風機	種別	有圧プロペラファン			
	電動機	W	200		
	台数	台	1		
	風量	m ³ /min	45		
制御装置	制御方式	二位置(ON-OFF)制御			
	温度調節器	サーミスタ式(0~50℃可変)			
	安全装置	1.燃焼安全制御装置 2.過熱防止装置 3.送風機タイマ			
吐出口	ポリダクト折幅	mm	400×2箇所		
煙突	径	φ	90		
燃料配管	接続口径	R $\frac{1}{4}$ ($\frac{1}{4}$ ^B オス)			
外形寸法	全幅	mm	780		
	全長	mm	1,150	1,370	
	全高	mm	1,150	1,590	
電気容量	单相100V	出力合計	W 220		
		定格電流	A 3.5		
総重	量	kg	110	120	

- [注 記] ①機種符合は、DF：下吹き、UF：上吹き（エルボ）を示します。
 ②全長は、煙突エルボ取付時の寸法を含みます。
 ③SK-110KA II-UFの全高は、吹出口エルボ取付時の寸法を含みます。
 ④熱出力及び燃料消費量は、灯油の比重量0.8kg/ℓ・低位発熱量43.5MJ/kg（10400kcal/kg）を基準に算出しました。
 ⑤風量は、ポリダクトなし時の温度20℃時の値を示します。
 ⑥本仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。



安全に関するご注意

[この示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や損害を未然に防止するものです。]

1. お使いになる前には、必ず取扱説明書をよくお読みになり、充分理解してください。
2. 据付け、油配管、電気工事は必ず専門業者に依頼してください。施工は必ず取扱説明書の「据付工事説明」に従って行ってください。
3. 燃料は、必ず指定された燃料をご使用ください。



三州産業株式会社

本社 〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番地2
 TEL 099-269-1821 FAX 099-269-1862
<http://www.sanshu.co.jp>

- | | | |
|--------|---------------------------------|------------------|
| 本社倉庫 | 〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番地2 | TEL 099-268-5342 |
| 九州南部支店 | 〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番地2 | TEL 099-269-1821 |
| 鹿児島営業所 | | |
| 九州南部支店 | 〒880-2116 宮崎市大字細江字板川4212-10 | TEL 0985-47-2511 |
| 宮崎営業所 | | |
| 九州南部支店 | 〒901-1117 沖縄県豊後郡南風原町津嘉山1686-102 | TEL 098-987-1966 |
| 沖縄出張所 | | |
| 九州北部支店 | 〒839-0816 福岡県久留米市山川野口町1番44号102 | TEL 0942-43-4691 |
| 福岡営業所 | | |
| 九州北部支店 | 〒861-8045 熊本県東区小山2丁目1番1号 | TEL 096-380-5522 |
| 熊本営業所 | | |
| 東日本営業所 | 〒319-0205 茨城県笠間市押辺上原2709-165 | TEL 0299-57-6722 |
| 東北出張所 | 〒039-1166 青森県八戸市大字根城字西ノ沢4-2 | TEL 0178-32-6525 |
| 建築設計部 | 〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番地2 | TEL 099-269-1821 |

取扱店・代理店